



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

174411, г. Боровичи,
ул. Ленинградская, д. 63
(место составления акта)

« 20 » ноября 2017 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 295

По адресу/адресам: Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д.25, здания дома-интерната
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Боровичскому и Любытинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области от «26» октября 2017 года №295
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в рамках федерального государственного пожарного надзора ФРГУ № 10001495160 была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)


Дата и время проведения проверки:
с 10 час. 00 мин. «01» ноября 2017 г. до 14 час. 00 мин. «20» ноября 2017 г.

Продолжительность: 13 рабочих дней
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Манучарян А.С.  «01» ноября 2017г. в 10 час.00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Соловьев Евгений Александрович - государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Манучарян Артик Самвелович – директор Областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Площадка лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода, ниже уровня эвакуационного выхода на 18 см. (наружная лестница у веранды II)	п. 33 ППР в РФ; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор ОАУСО «Боровичский ДИ» Манучарян А.С.
2.	Ограждение лестницы 3-го типа имеет высоту менее 1,2м. Фактически высота ограждения 0,8м. (наружная лестница у веранды II)	п. 33 ППР в РФ; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор ОАУСО «Боровичский ДИ» Манучарян А.С.
3.	В полу на пути эвакуации на наружную пожарную лестницу имеется перепад высот менее 45 см. Высота перепада 9 см. (выход на наружную лестницу у веранды II)	п. 33 ППР в РФ; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.6.28 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор ОАУСО «Боровичский ДИ» Манучарян А.С.
4.	Ограждение лестницы 3-го типа	п. 33 ППР в РФ; ст.89 Федерального	Директор

	1,2м. Фактически высота ограждения 0,6м. (наружная лестница у веранды I)	пожарной безопасности"; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	ДИ» Манучарян А.С.
5.	Высота ступеней наружной открытой лестницы более 22 см. (фактически ступени имеют переменную высоту от 20 до 28 см) (наружная лестница у веранды I)	п. 33 ППР в РФ; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы".	Директор ОАУСО «Боровичский ДИ» Манучарян А.С.

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

Ваша

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 20.11.2017г. №295/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Соловьев Евгений Александрович

«20» ноября 2017г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Манучарян Артик Самвелович – директор ОАУСО «Боровичский ДИ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» ноября 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99