



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: [gpn-nov@yandex.ru](mailto:gpn-nov@yandex.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: [GPNBOR@mail.ru](mailto:GPNBOR@mail.ru)

174411, г. Боровичи,

ул. Ленинградская, д. 63

« 26 » мая 2017 г.

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 109

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Боровичскому и Любытинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 04 мая 2017 года № 109

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая, выездная проверка здания школы по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Р.Люксембург д.16

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОРОВИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ».

юридический адрес: г.Боровичи, ул. Р.Люксембург 16, ИНН 5320018729

(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

« 18 » мая 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

« 26 » мая 20 17 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: «7» дней

(рабочих дней; часов)


С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Манучарян Артик Самвелович – директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «18» мая 2017 г.

  
(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Сакович Ольга Олеговна – старший дознаватель отделения АПД ОНДиПР по Боровичскому и Любытинскому районам - государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекалось

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Манучарян Артик Самвелович – директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ОАУСО «Боровичский дом-интернат»;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Р.Люксембург д. 16

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

Дом интернат расположен в восточной части города, занимает территорию площадью 1,2 гектара. Территория обнесена металлическим забором и имеет три въезда на территорию. Расстояние до ближайшей пожарной части (ПЧ-6) - 5 км. Здание основного корпуса общей площадью 2101,4 кв.метра, представляет собой 3 этажное здание 2 степени огнестойкости, в котором располагаются на первом этаже административные помещения, на втором и третьем этажах комнаты для проживания обеспечиваемых. Здание принадлежит ОАУСО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" на правах оперативного управления на основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом области Администрации Новгородской области от 19.07.2006 года № 329 ( свидетельство о гос. регистрации права 53-АА №188408). По функциональной пожарной опасности здание относится к Ф 1.1. К основному зданию пристроены: - одноэтажное 2 степени огнестойкости здание с расположенными в нем тренажерным залом, сауной, бассейном и комнатой отдыха; - одноэтажное 2 степени огнестойкости здание с отделением милосердия; - одноэтажное 2 степени огнестойкости здание прачечной. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Пожарная сигнализация подключена к пультовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг» для передачи сигналов «Неисправность» и «Пожар». Обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения осуществляет ООО «Арго СБ». Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно требованиям норм.

В соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения на объекте защиты обязательных требований, руководствуясь абз.2 п/п «а» п.2 критериев отнесения объектов защиты к определенной категории риска, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», школа относится к категории высокого риска.

Согласно предписания ОНД от 30.05.2016г. № 134/1/1 устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. В комнатах для проживания отсутствуют локальные планы эвакуации размером 400 x 300 мм.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |

| 1                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Согласно предписания ОНД от 30.05.2016г. № 134/1/1 не устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности (срок устранения 01.05.2018г.) |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1                                                                                                                                                   | Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение на территории предприятия не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети. | пп. 2.11, 2.13, 8.5 СНИП 2.04.02-84*; ст.62, 68 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.4, 8.6 СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения" | Директор Манучарян А.С. |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился
4. Фототаблица: не составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: отсутствуют
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:
  - копия инструктажа работников.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сакович Ольга Олеговна - государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

“ 26 ” мая 20 17 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (-а):

Манучарян Артик Самвелович – директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” мая 20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99