

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «11» мая 2023 г. учётный № проверки 53230061000203587330		Отметка о согласовании или несогласовании проведения выездной проверки с органами прокуратуры: согласована 01.12.2022 г. (дата и реквизиты)
--	---	--



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21,
e-mail: und@53.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и
Любытинскому районам**

174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Ленинградская,
д. 63, тел./факс. (816-64) 2-00-60, e-mail: ondprBLMR@53.mchs.gov.ru

от «25» мая 2023 года, 11 час. 00 мин. № 112 (2305/003-53/18-п)

(дата и время составления акта)

174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Ленинградская,
д. 63

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки принятым заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Малышевым Е.А. от 11.05.2023г. № 112 (2305/003-53/18-п), учётный № проверки 53230061000203587330, сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ 11 мая 2023 года.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Мястенковой Юлией Валерьевной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки.

При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Алексеев Дмитрий Александрович - начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области»;

2) Гарбузова Юлия Олеговна – инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области».

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий, помещений, сооружений, территории областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

174404, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Областное автономное учреждения социального обслуживания «Дом интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 5320009643, юридический адрес: 174404, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «25» мая 2023 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости

указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
9 рабочих дней**

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «15» мая 2023 года, 09 час. 00 мин. по «25» мая 2023 года, 11 час. 00 мин.

по месту: 174404, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 25.05.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),

протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «15» мая 2023 года, 09 час. 00 мин. по «25» мая 2023 года, 11 час. 00 мин.

по месту: 174404, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),

протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

по результатам которого составлено:

требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 15.05.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),

протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) испытание

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «15» мая 2023 года, 12 час. 00 мин. по «15» мая 2023 года, 13 час. 00 мин.

по месту: 174404, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол испытаний работоспособности системы СПС от 15.05.2023г. № 116-23, протокол испытаний работоспособности СОУЭ от 15.05.2023г. № 117-23, протокол испытаний работоспособности ВПВ от 15.05.2023г. № 118-23.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),

протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица; приказы о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, техническую документацию на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты; договоры на обслуживание систем противопожарной защиты; документы, подтверждающие монтаж аварийного освещения путей эвакуации, в том числе проектную и рабочую документацию; акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, техническую документацию на объект защиты; договоры на обслуживание систем противопожарной защиты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - палата № 4 (изолятор); - палата № 4; - палата № 35; 2 этаж: - палата № 23; - палата № 25. 3 этаж: - палата № 31; - палата № 38; - палата № 43.	Ст. 6, ст. 54, ст. 81, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; №123-ФЗ; п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

	(Протокол испытаний СОУЭ от 15.05.2023г. № 117-23 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ Новгородской области)	
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты - система пожарной сигнализации находится в не работоспособном состоянии в соответствии с протоколом проверки от 15.05.2023г. № 116-23 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ Новгородской области	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
3.	На объекте не проводятся ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (фактически – СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет)	Ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020; пп. 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, ГОСТ Р 59638 - 2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
4.	Расход воды в сети внутреннего противопожарного водопровода в здании колледжа не соответствует требуемому 2,5 л/с (в соответствии с протоколом проверки от 15.05.2023г. № 118-23 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ Новгородской области)	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 7.6, п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»
5.	Коридор на втором этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	Ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
6.	Коридор на третьем этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	Ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

7.	Чердачное помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (здание класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1)	Ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
8.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, складские помещения категории В4, В2 в пищеблоке не оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм	Ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
9.	Изолятор на первом этаже здания интернета не дооборудован системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (в палате № 2 отсутствует СПС)	Ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
10.	Помещение прачечной и прилегающие к нему помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм	Ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

11.	Помещения бассейна и прилегающие к нему технические помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм	Ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
12.	Не обеспечена исправность сетей наружного противопожарного водопровода (не обеспечен требуемый по нормам (20 л/сек.) расход воды на нужды пожаротушения)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.1, 4.2, 5.2, таблица 2, 8.4, 8.8. Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
На объекте имеется действующее предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 25.05.2023г. № 117/1(2305/003-53/20-в), срок устранения нарушений до 01.05.2024г.		
13.	Ширина эвакуационного выхода в отделении милосердия менее 1,2 м.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).
14.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (переход) в отделении милосердия менее 1,2 м.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

15.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - комната № 3; - комната № 9; -комната № 14. 2 этаж: -комната № 22; -комната № 26; -комната № 27; 3 этаж: -комната № 33; -комната №38; -комната № 44. (Протокол № 92-22 СОУЭ от 14.04.2022 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
-----	--	---

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1.) протокол осмотра от 25.05.2023г.;
- 2.) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 112/1 (2305/003-53/18-п);
- 3.) протокол испытаний работоспособности системы СПС от 15.05.2023г. №116-23 ФГБУ СЭУ ИПЛ по Новгородской области;
- 4.) протокол испытаний работоспособности СОУЭ от 15.05.2023г. № 117-23 ФГБУ СЭУ ИПЛ по Новгородской области;
- 5.) протокол испытаний работоспособности ВПВ от 15.05.2023г. № 118-23 ФГБУ СЭУ ИПЛ по Новгородской области;
- 6.) проверочные листы согласно приложениям № 1, 2, утвержденным Приказом МЧС России 09.02.2022 года № 78 «Об утверждении формы проверочных листов».

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области
Мястенкова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Мястенкова Юлия Валерьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области телефон: (81664) 2-00-60, e-mail: ondprBLMR@53.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«41» часов «00» минут «25» мая 2023 г.


(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

