



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т. 8(8162)66-27-94
ф. 8(8162)66-28-11

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. 8(8162)76-51-21 ф.8(8162) 76-51-20
E-mail: gpn-nov@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Боровичскому и Любытинскому районам**

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63
т.ф.8(81664)2-00-60; E-mail: gpnbor@mail.ru

**Акт выездной проверки
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

«25» мая 2023 года, 10 час. 00 мин. № 117(2305/003-53/20-в)
(дата и время составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Малышева Е.А. от 17.05.2023 г. № 117(2305/003-53/20-в), учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 53230061000206156911, сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ 17 мая 2023г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1.) Мястенковой Юлией Валерьевной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

без участия

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Территории, зданий, строений и помещений областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (ам) (местоположению):

174404, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16; 174418, Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 5320009643, юридический адрес: 174404, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «25» мая 2023 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «24» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.
по «25» мая 2023 года, 10 час. 00 мин.

по месту: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Р. Люксембург, д. 16,
Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 25 мая 2023 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «24» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.
по «25» мая 2023 года, 10 час. 00 мин.

по месту: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16;
Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие законные полномочия законного представителя юридического лица;
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- программы проведения противопожарных инструктажей;
- журнал учёта ознакомления прибывающих лиц с мерами пожарной безопасности.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: расчет не производился

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(при несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: оценка пожарного риска не проводилась

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

(при нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не исполнено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 53/1 от 15.04.2022 г., не выполнены пункты №№ 6,7,9,10,11,13,14,15,17, срок исполнения которого истёк 02.04.2023 г., а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушение требования пожарной безопасности
1	2	3
Объекты ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16		
1.	Ширина эвакуационного выхода в отделении милосердия менее 1,2 м.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).
2.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (переход) в отделении милосердия менее 1,2 м.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям:	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84

	1 этаж: - комната № 3; - комната № 9; -комната № 14. 2 этаж: -комната № 22; -комната № 26; -комната № 27; 3 этаж: -комната № 33; -комната №38; -комната № 44. (Протокол № 92-22 СОУЭ от 14.04.2022 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области)	Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
4.	Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты или ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
Объекты ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25		
5.	Помещения пищеблока не оборудованы системами пожарной сигнализации	п. 5, п. 7 прил. 1 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464; ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
6.	Наружная площадка с лестницей высотой выше 45 см., расположенная с северной стороны здания, не имеет ограждений с поручнями.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
7.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Пра-

	уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - комната № 1; - комната № 3; - столовая. 2 этаж: -комната № 5; -комната № 8 -комната № 15: -веранда. (Протокол № 90-22 СОУЭ от 14.04.2022 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.	вил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
8.	Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты или ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 25 мая 2023 года;
- копия решения о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от 18.05.2023г.;
- предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №117/1 (2305/003-53/20-в) от 25.05.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области
Мястенкова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Мястенкова Юлия Валерьевна – старший инспектор отдела надзорной

деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области, телефон: 8 (816-64) 2-00-60, E-mail: gpnbor@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«10» часов «00» минут «25» мая 2023г.


(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

