Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области
173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«23» октября 2019 г.
(дата составления акта)

174411, г. Боровичи,
ул. Ленинградская, д. 63
(место составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 271

По адресу/адресам: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Р. Люксембург, д. 16, дом-интернат
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Боровичскому и Любытинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от «15» октября 2019 года №271
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в рамках федерального государственного пожарного надзора ФРГУ № 10001495160 была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: областного автономного учреждения
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 21.10.2019г. до 14 час. 00 мин. 23.10.2019г.
Продолжительность: 3 рабочих дня
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Манучарян А.С. 21.10.2019г. в 10 час.00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Решение о согласовании от 16.10.19 г.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Муромцев Андрей Анатольевич - главный государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Манучарян А.С., директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых

актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Помещение бойлерной на первом этаже здания не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 5 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
2	Комната №35 на первом этаже здания не оборудована автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
3	Складские помещения на первом этаже здания не в полном объеме оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 5.2 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
4	Не обеспечена заделка негорючими материалами отверстия в стене помещения складского назначения	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
5	В коридоре на первом этаже на путях эвакуации допущено хранение мебели	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат

			для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
6	Помещение складского назначения (для хранения памперсов) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 5.2 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
7	Не в полном объеме помещения производственного и складского назначения отделены от основной части здания дверями с заполнением проема, соответствующему противопожарной перегородке 1-го типа.	ст. ст. 87,88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17, п. 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
8	Не в полном объеме двери помещений производственного и складского назначения имеют обозначения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента о пожарной безопасности	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
9	При выходе из комнаты №8 в общий коридор в месте перепада высот отсутствует пандус с уклоном 1:6	ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ, Свод правил СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
10	Комната для персонала, а также смежный участок общего коридора не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
11	Помещение холодного склада не оборудовано автоматической	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Директор ОАУСО

	установкой пожарной сигнализации	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 5.2 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	«Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
12	Персонал учреждения не обладает полным объемом теоретических знаний о действиях при пожаре, мерах пожарной безопасности	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 26, 46	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
13	эвакуационное освещение не имеет подключения к автоматической пожарной сигнализации для включения автоматически при срабатывании АПС	п.33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение"	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
14	В жилых помещениях допускается оставление без присмотра бытовых электрических приборов	п. 42 абзац «е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.
15	Наружная открытая лестница, предназначенная для эвакуации людей из лестничной клетки, не соответствует требованиям пожарной безопасности (не соответствует уклон лестницы, размеры площадки у двери эвакуационного выхода, ширина и высота проступи)	ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ, Свод правил СП 1.13130.2009 п. 4.4.1	Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян А.С.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 23.10.2019г. №271/1/1, решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 16.10.2019г., фотоотчет

Подписи лиц, проводивших проверку: главный государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Муромцев Андрей Анатольевич

«23» октября 2019г. _____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян Артик Самвелович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» октября 2019г. _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99