



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

174411, г. Боровичи,
ул. Ленинградская, д. 63
(место составления акта)

«29» марта 2021 г.

(дата составления акта)

14 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 38

По адресу/адресам: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16, территория,
здания, строения и помещения

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Боровичскому и Любытинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Новгородской области от «18» февраля 2021 года № 38

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в рамках федерального государственного пожарного надзора ФРГУ № 10001495160 была
проведена плановая, выездная проверка в отношении: областного автономного учреждения

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 часов 00 минут 01 марта 2021 года до 14 часов 30 минут 29 марта 2021 года

продолжительность: 20 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней; часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому
и Любытинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Манучарян А.С.

01.03.2021 г. в 10 час.00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее проверку: Мястенкова Юлия Валерьевна – государственный инспектор
Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору; Шуляков Максим Геннадьевич
- начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное
учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по
Новгородской области»; Алексеев Дмитрий Александрович - начальник сектора
исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального
государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной
противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Манучарян А.С. – директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	На объекте защиты не ведется журнал учета эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 30, п. 48, п. 54, п. 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
2.	Не разработана и не утверждена руководителем учреждения декларация по пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм (фактически – декларация разработана в соответствии со старой формой)	ч. 5 ст. 6, ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
3.	Не разработана и не утверждена руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм (фактически – инструкция разработана в соответствии со старой формой)	п. 2 абз. 3, п. 392, 393, 394 ППР РФ, утвержденных постановлением правительства № 1479 от 16.09.2020 г.	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
4.	Не разработана и не утверждена руководителем организации инструкция порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты (фактически – инструкция разработана в соответствии со старой формой)	п. 56 Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 г. «О противопожарном режиме»	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
5.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - комната № 3; - комната № 9; -комната № 14. 2 этаж: -комната № 22; -комната № 26; -комната № 27; 3 этаж: -комната № 33;	ст. 6, ст. 54, ст. 81, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

	-комната №38; -комната № 44. (Протокол № 135-21 СОУЭ от 18.03.2021 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.		
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (система пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии): 2 ДПИ в столовой: сработал только в столовой, не удовлетворительно; 2 ДПИ в клубе: сработал только в клубе, не удовлетворительно в соответствии с протоколом проверки от 18.03.2021 г. № 134-21 АПС ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
7.	Расход воды в сети внутреннего противопожарного водопровода в здании колледжа не соответствует требуемому 2,5 л/с (в соответствии с протоколом проверки от 18.03.2021г. № 136-21 ВПВ «Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу»)	п.п. 48, 54 ППР в РФ; ст.ст. 60, 62, 86 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 7.6 СП 10.13130.2009	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
8.	Коридор на втором этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
9.	Коридор на третьем этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
10.	При выходе из комнаты № 8 в общий коридор в месте перепада высот отсутствует пандус с уклоном 1:6	ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ, Свод правил СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
11.	Ширина эвакуационного выхода из помещения клуба менее 1,2 м (фактически 0,95 м)	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
12.	Высота эвакуационного выхода из помещения клуба менее 1,9 м (фактически 1,8 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.2.18 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
13.	Наружная открытая лестница, предназначенная для эвакуации людей из	ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о	ОАУСО «Боровичский

	лестничной клетки, не соответствует требованиям пожарной безопасности (не соответствует уклон лестницы, размеры площадки у двери эвакуационного выхода, ширина и высота проступи)	требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ, Свод правил СП 1.13130.2020 п. 4.4.1	дом-интернат для престарелых и инвалидов»
14.	Здание дома-интерната не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением не менее чем от 2-х пожарных гидрантов (при требуемом расходе воды на нужды пожаротушения 20 л/с, при тушении 2-х одновременных пожаров)	ст. 6, 68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п 4.1, 5.2 табл. 2, п. 8.8, п. 10.1 - 10.7 п. 5.2 табл. 2, п. 8.8 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(Handwritten signature)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- проверочный лист по форме Приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261;
- протокол №134-21 АПС от 18.03.2021г. «Проверка работоспособности пожарной сигнализации»;
- протокол №135-21 СОУЭ от 18.03.2021 г. «Проверка работоспособности систем оповещения о пожаре»;
- протокол №136-21 ВПВ от 18.03.2021г. «По результатам испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу»;
- предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 29 марта 2021 года №38/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Мясенкова Юлия Валерьевна

«29» марта 2021г.

