Железково

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области
173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«29» марта 2021 г.
(дата составления акта)

174411, г. Боровичи,
ул. Ленинградская, д. 63
(место составления акта)

14 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 39

По адресу/адресам: Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25, территория, здания, строения и помещения
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Боровичскому и Любытинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от «18» февраля 2021 года № 39
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в рамках федерального государственного пожарного надзора ФРГУ № 10001495160 была проведена плановая, выездная проверка в отношении: областного автономного учреждения
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 10 часов 00 минут 0 1 марта 2021 года до 14 часов 30 минут 29 марта 2021 года .
продолжительность: 20 рабочих дней
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Манучарян А.С. 01.03.2021г. в 10 час.00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее проверку: Мястенкова Юлия Валерьевна – государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору; Шуляков Максим Геннадьевич - начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области»; Алексеев Дмитрий Александрович - начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Манучарян А.С. – директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Не разработана и не утверждена руководителем учреждения декларация по пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм (фактически – декларация разработана в соответствии со старой формой)	ч. 5 ст. 6, ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
2.	Не разработана и не утверждена руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм (фактически – инструкция разработана в соответствии со старой формой)	п. 2 абз. 3, п. 392, 393, 394 ППР РФ, утвержденных постановлением правительства № 1479 от 16.09.2020 г.	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
3.	Не разработана и не утверждена руководителем организации инструкция порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты (фактически – инструкция разработана в соответствии со старой формой)	п. 56 Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 г. «О противопожарном режиме»	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
4.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - комната № 1; - комната № 3; - актовый зал; - столовая. 2 этаж: -комната № 5; -комната № 8 -комната № 15: -веранды; (Протокол № 138-21 СОУЭ от 18.03.2021 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.	ст. 6, ст. 54, ст. 81, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
5.	Коридор на первом этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

		безопасности»	
6.	Коридор на втором этаже здания дома - интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
7.	В актовом зале для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ2 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25.	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
8.	Для отделки стен в коридоре у комнаты № 11 применены декоративные панели с классом пожарной опасности более чем КМ 1 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25.	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
9.	Для отделки потолков на верандах, расположенных на втором этаже здания интерната, применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности более чем КМ 1 (применены деревянные изделия без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
10.	В коридорах первого и второго этажей для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ 2 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25.	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
11.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала, ведущего в столовую менее 1,2 м (фактически 0,75 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ; п.п. 4.3.2, 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
12.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала, ведущего в общий коридор менее 1,2 м (фактически 0,79 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ; п.п. 4.3.2, 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
13.	Вспомогательные здания (здание складского назначения и гараж) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 6, 51, п. 4.4 СП 484.1311500 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности"	ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
14.	Территория и здания не имеют 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент	ОАУСО «Боровичский дом-интернат

	соответствии с тре(фактически – инструкция разработана по старой форме)бованиями нормативных документов по пожарной безопасности (отсутствуют сведения о наличии двух пожарных водоемов или гидрантов в радиусе до 200 м).	о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1, 10.3, 10.4 свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;	для престарелых и инвалидов»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_____

_____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- проверочный лист по форме Приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261;
- протокол № 137-21 АПС от 18.03.2021г. «Проверка работоспособности пожарной сигнализации»;
- протокол № 138-21 СОУЭ от 18.03.2021г. «Проверка работоспособности систем оповещения о пожаре»;
- предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 29 марта 2021 года № 39/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Мястенкова Юлия Валерьевна

«29» марта 2021г. _____
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучарян Артик Самвелович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2021 _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99