

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «31» марта 2022 г.
учётный № проверки 53220061000200662091



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 53/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: областному автономному учреждению социального обслуживания

"Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении контрольно-надзорного мероприятия принятым начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Муромцевым А.А. от 31.03.2022 г. № 53, учётный № проверки 53220061000200662091, сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ 31 марта 2022 г.

в период с «06» апреля 2022 года, 10 час. 30 мин. по «15» апреля 2022 года, 10 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Семёновым Артёмом Юрьевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области, зданий, помещений, сооружений, территории областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресам: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16; Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ОАУССО "Боровичский ДИ" Манучарян Артик Самвелович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при
-------	---	---	---	--

		безопасности, требования которого (ых) нарушены	безопасности	выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
Общие нарушения				
1.	Программы проведения противопожарных инструктажей требуют корректировки с учетом изменений в законодательстве (фактически программы разработаны и утверждены 10.04.2015 г.).	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 1, п. 9, п. 10 прил. 1 Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" утвержденным Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806.	01.04.2023 г.	
2.	Повторный противопожарный инструктаж проводится реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (по факту повторный противопожарный инструктаж проводится 1 раз в год).	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 16 прил. 1 Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" утвержденным Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806.	01.04.2023 г.	
3.	Лицами ответственными за обеспечение пожарной	п. 84 Правил противопожарного режима	01.04.2023 г.	

	безопасности, не обеспечено ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности.	в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".		
4.	Не определен порядок и сроки проведения работ в помещениях кухонь (пищеблоков) по очистке вытяжных устройств от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.04.2023 г.	
Объекты ОАУСО "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16				
5.	Не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания, расположенной с северной части здания, а также пожарной лестницы на кровле и ограждения на крыше.	п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.04.2023 г.	
6.	Ширина эвакуационного выхода в отделении милосердия менее 1,2 м.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	01.04.2023 г.	
7.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (переход) в отделении милосердия менее 1,2 м.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в	01.04.2023 г.	

		Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
8.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отделения милосердия не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2023 г.	
9.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - комната № 3; - комната № 9; -комната № 14. 2 этаж: -комната № 22; -комната № 26; -комната № 27; 3 этаж: -комната № 33; -комната №38; -комната № 44. (Протокол № 92-22 СОУЭ от 14.04.2022 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.04.2023 г.	
10.	Расход воды в сети внутреннего противопожарного водопровода в здании не	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением	01.04.2023 г.	

	соответствует требуемому 2,5 л/с. (в соответствии с протоколом проверки от 18.03.2021г. № 93-22 ВПВ «Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу»)	Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 7.6, п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».		
11.	Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты или ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.04.2023 г.	
Объекты ОАУСО "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25				
12.	Не обеспечена проверка 1 раз в год средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.04.2023 г.	
13.	Помещения пищеблока не оборудованы системами пожарной сигнализации.	п. 5, п. 7 прил. 1 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464; ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	01.04.2023 г.	

		требованиях пожарной безопасности".		
14.	Наружная площадка с лестницей высотой выше 45 см., расположенная с северной стороны здания, не имеет ограждений с поручнями.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2023 г.	
15.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - комната № 1; - комната № 3; - столовая. 2 этаж: -комната № 5; -комната № 8 -комната № 15: -веранда. (Протокол № 90-22 СОУЭ от 14.04.2022 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.04.2023 г.	
16.	Отсутствует подъезд для пожарных автомобилей к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 по всей длине со всех сторон, а именно на территории с северной стороны, между подъездом для пожарных автомобилей и зданием, осуществлена рядовая посадка деревьев, что создает препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.1, п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	01.04.2023 г.	

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».		
17.	Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты или ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.04.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ОАУСО "Боровичский ДИ"
Манучарян Артик Самвелович

«15» 04 2022 г.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области
Семёнов Артём Юрьевич

«15» апреля 2022 г.

