

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «11» мая 2023 г. учётный № проверки 53230061000203587330		Отметка о согласовании или несогласовании проведения выездной проверки с органами прокуратуры: согласована 01.12.2022 г. (дата и реквизиты)
--	---	--



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Новгородской области
 173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
 e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21,
 e-mail: und@53.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и
 Любытинскому районам**

174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 63,
 тел./факс. (816-64) 2-00-60, e-mail: ondprBLMR@53.mchs.gov.ru
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № 112/1 (2305/003-53/18-п) ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вручается: Областному учреждению социального обслуживания населения «Боровичский дом - интернат для престарелых и инвалидов» (ОАУСО «Боровичский ДИ»)
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя – правообладателя объекта защиты)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Малышева Е.А. от 11.05.2023г. № 112 (2305/003-53/18-п), учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 53230061000203587330
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 09 ч. 00 мин. «15» мая 2023 года по 11 ч. 00 мин. «25» мая 2023 года проведена плановая, выездная проверка Мясенковой Юлией Валерьевной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области объекта надзора (контроля) – территории, зданий, сооружений, строений и помещений ОАУСО «Боровичский ДИ» по адресу: Новгородская область, Боровичский район, ул. Р. Люксембург, д. 16

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Бобковым Дмитрием Николаевичем – заместителем директора ОАУСО «Боровичский ДИ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - палата № 4 (изолятор); - палата № 4; - палата № 35; 2 этаж: - палата № 23; - палата № 25. 3 этаж: - палата № 31; - палата № 38; - палата № 43. (Протокол испытаний СОУЭ от 15.05.2023г. № 117-23 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ Новгородской области)	Ст. 6, ст. 54, ст. 81, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; №123-ФЗ; п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.05.2024	
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты - система пожарной сигнализации находится в не работоспособном состоянии в соответствии с протоколом	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.05.2024	

	проверки от 15.05.2023г. № 116-23 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ Новгородской области			
3.	На объекте не проводятся ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (фактически – СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет)	Ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020; пп. 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, ГОСТ Р 59638 - 2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»	01.05.2024	
4.	Расход воды в сети внутреннего противопожарного водопровода в здании колледжа не соответствует требуемому 2,5 л/с (в соответствии с протоколом проверки от 15.05.2023г. № 118-23 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ Новгородской области	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 7.6, п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила	01.05.2024	

		проектирования»		
5.	Коридор на втором этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	Ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.05.2024	
6.	Коридор на третьем этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	Ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.05.2024	
7.	Чердачное помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (здание класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1)	Ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.05.2024	
8.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, складские помещения категории В4, В2 в пищеблоке не	Ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной	01.05.2024	

	оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм	безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».		
9.	Изолятор на первом этаже здания интернета не дооборудован системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (в палате № 2 отсутствует СПС)	Ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.05.2024	

10.	Помещение прачечной и прилегающие к нему помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм	Ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.05.2024	
11.	Помещения бассейна и прилегающие к нему технические помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм	Ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.05.2024	
12.	Не обеспечена исправность сетей наружного противопожарного водопровода (не обеспечен требуемый по нормам (20 л/сек.) расход воды на нужды пожаротушения	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.	01.05.2024	

		4.1, 4.2, 5.2, таблица 2, 8.4, 8.8. Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору
Мястенкова Юлия Валерьевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«25» мая 2023 года

Предписание для исполнения получил(-а):

Бобков Дмитрий Николаевич - зам. директора ВАРСД Боровичского района
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего предписание)

«11» часов «00» минут «25» мая 2023 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99