

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «11» мая 2023 г. учётный № проверки 53230061000203587368		Отметка о согласовании или несогласовании проведения выездной проверки с органами прокуратуры: согласована 01.12.2022 г. (дата и реквизиты)
--	---	--



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
 e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21,
 e-mail: und@53.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и
 Любытинскому районам**

174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 63,
 тел./факс. (816-64) 2-00-60, e-mail: ondprBLMR@53.mchs.gov.ru
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 113/1 (2305/003-53/19-п)
 ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Вручается: Областному учреждению социального обслуживания населения «Боровичский дом - интернат для престарелых и инвалидов» (ОАУСО «Боровичский ДИ»)

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя – правообладателя объекта защиты)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Малышева Е.А. от 11.05.2023г. № 113 (2305/003-53/19-п), учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 53230061000203587368

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 09 ч. 00 мин. «15» мая 2023 года по 11 ч. 00 мин. «25» мая 2023 года проведена плановая, выездная проверка Мясенковой Юлией Валерьевной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области объекта надзора (контроля) – территории, зданий, сооружений, строений и помещений ОАУСО «Боровичский ДИ» по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Бобковым Дмитрием Николаевичем – заместителем директора ОАУСО
«Боровичский ДИ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - спальное помещение № 19; - спальное помещение № 15; - изолятор (комната № 4); - столовая. 2 этаж: - спальное помещение № 10; - спальное помещение № 6; - спальное помещение № 18; - коридор (Протокол испытаний СОУЭ от 15.05.2023г. № 115-23 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ Новгородской области)	Ст. 6, ст. 54, ст. 81, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; №123-ФЗ; п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.05.2024	
2.	На объекте не проводятся ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (фактически – СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10	Ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного	01.05.2024	

	лет)	режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020; пп. 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, ГОСТ Р 59638 - 2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»		
3.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически - конструкция замков дверей имеют возможность закрывания на ключ)	Ст. 6, ч. 2 ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 26 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479.	01.05.2024	
4.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала, ведущего в столовую менее 1,2 м (фактически 0,75 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; п.п. 4.3.2, 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	01.05.2024	
5.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала, ведущего в общий коридор менее 1,2 м (фактически 0,79 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	01.05.2024	

		безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; п.п. 4.3.2, 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»		
6.	Коридор на первом этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	Ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.05.2024	
7.	Коридор на втором этаже здания дома - интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	Ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.05.2024	
8.	В актовом зале для покрытия пола применен декоративно- отделочный материал без показателей пожарной опасности	Ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23, п. 25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.05.2024	
9.	Для отделки потолков в	Ст.ст. 6, 134 табл. 29	01.05.2024	

	помещениях веранд на втором этаже здания дома-интерната применены декоративно-отделочные материалы без показателей пожарной опасности	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23, п. 25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
10.	В коридорах первого и второго этажей для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал без показателей пожарной опасности	Ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.05.2024	
11.	Объект защиты не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением из расчёта 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (сведения отсутствуют)	Ст. 6, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.1, п. 10.1, п. 10.2, п. 10.3, п. 10.4. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	01.05.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



Государственный инспектор Боровичского и
Любытинского районов по пожарному надзору
Мястенкова Юлия Валерьевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«25» мая 2023 года

Предписание для исполнения получил(-а):

Бобсов Дмитрий Николаевич - зам. директора
РАУСО Боровичский ДСЧ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
получившего предписание)

«11» часов «00» минут «25» мая 2023 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99