

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «17» мая 2023 г.  
учётный № проверки 53230061000206156911



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,  
e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21,  
e-mail: und@53.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и  
Любытинскому районам**

174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 63,  
тел./факс. (816-64) 2-00-60, e-mail: ondprBLMR@53.mchs.gov.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 117/1 (2305/003-53/20-в)**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-  
должностное лицо)

Вручается: областному автономному учреждению социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ОАУСО «Боровичский ДИ»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение Решения о проведении контрольно-надзорного мероприятия принятым заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Малышева Е.А. от 17.05.2023г. № 117(2305/003-53/20-в), учётный № проверки 53230061000206156911, сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ 17 мая 2023г.

в период с «24» мая 2023 года, 09 час. 00 мин. по «25» мая 2023 года, 10 час. 00 мин. проведена внеплановая выездная проверка Мясенковой Юлией Валерьевной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области, зданий, помещений, сооружений, территории областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресам: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16; Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

совместно с Бобковым Дмитрием Николаевичем – заместителем директора ОАУСО «Боровичский ДИ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п                                                                                                                                               | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены                                                                                                                                                                                                                                    | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                  | 2.                                                                                                  | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.                                                         | 5.                                                                 |
| <b>Объекты ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16</b> |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                    |
| 1.                                                                                                                                                  | Ширина эвакуационного выхода в отделении милосердия менее 1,2 м.                                    | п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). | 01.05.2024                                                 |                                                                    |
| 2.                                                                                                                                                  | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (переход) в отделении милосердия менее 1,2 м.        | п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). | 01.05.2024                                                 |                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 3. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям:<br>1 этаж:<br>- комната № 3;<br>- комната № 9;<br>-комната № 14.<br>2 этаж:<br>-комната № 22;<br>-комната № 26;<br>-комната № 27;<br>3 этаж:<br>-комната № 33;<br>-комната №38;<br>-комната № 44.<br>(Протокол № 92-22 СОУЭ от 14.04.2022 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области. | п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». | 01.05.2024 |  |
| 4. | Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты или ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.                                                                                                                                               | п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".                                                                                                                                                                                                                                             | 01.05.2024 |  |

**Объекты ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу:  
Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25**

|    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 5. | Помещения пищеблока не оборудованы системами пожарной сигнализации                                                           | п. 5, п. 7 прил. 1 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464; ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | 01.05.2024 |  |
| 6. | Наружная площадка с лестницей высотой выше 45 см., расположенная с северной стороны здания, не имеет ограждений с поручнями. | п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.05.2024 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».                                                                                                           |            |  |
| 7. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям:<br>1 этаж:<br>- комната № 1;<br>- комната № 3;<br>- столовая.<br>2 этаж:<br>-комната № 5;<br>-комната № 8<br>-комната № 15;<br>-веранда.<br>(Протокол № 90-22 СОУЭ от 14.04.2022 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области) | п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». | 01.05.2024 |  |
| 8. | Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты или ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.                                                                                      | п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".                                                                                                                                                                                                                                             | 01.05.2024 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель директора ОАУСО «Боровичский ДИ»  
Бобков Дмитрий Николаевич

✓  
(подпись)

«25» мая 2023 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области  
Мястенкова Ю.В.



«25» мая 2023 г.