

Мелешко



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@mail.ru

Предписание № 39/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Областное автономное учреждение социального обслуживания

«Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя – правообладателя
объекта защиты.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору № 39 от «18» февраля 2021

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

года в период с 10 час. 00 мин. «01» марта 2021 г. до 14 час. 30 мин. «29» марта 2021 г.
проведена плановая проверка государственным инспектором Боровичского и Любытинского
районов по пожарному надзору Мясенковой Юлией Валерьевной объектов защиты –
территории, зданий, строений и помещений областного автономного учреждения социального
обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу:
Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Манучаряном А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не разработана и не утверждена руководителем учреждения декларация по пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм (фактически – декларация разработана по старой форме)	ч. 5 ст. 6, ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ	01.03.2022	
2.	Не разработана и не утверждена руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм (фактически – инструкция разработана по старой форме)	п. 2 абз. 3, п. 392, 393, 394 ППР РФ, утвержденных постановлением правительства № 1479 от 16.09.2020 г.	01.03.2022	
3.	Не разработана и не утверждена руководителем организации	п. 56 Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 г.	01.03.2022	

	инструкция порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты (фактически – инструкция разработана по старой форме)	«О противопожарном режиме»		
4.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - комната № 1; - комната № 3; - актовый зал; - столовая. 2 этаж: -комната № 5; -комната № 8 -комната № 15: -веранда; (Протокол № 138-21 СОУЭ от 18.03.2021 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.	ст. 6, ст. 54, ст. 81, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.03.2022	
5.	Коридор на первом этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.03.2022	
6.	Коридор на втором этаже здания дома - интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.03.2022	
7.	В актовом зале для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ2 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25.	01.03.2022	
8.	Для отделки стен в коридоре у комнаты № 11 применены декоративные панели с классом пожарной опасности более чем КМ 1 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25.	01.03.2022	
9.	Для отделки потолков на верандах, расположенных на втором этаже здания интерната, применены декоративно-отделочные	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.03.2022	

	материалы с классом пожарной опасности более чем КМ 1 (применены деревянные изделия без показателей пожарной опасности)	безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25		
10.	В коридорах первого и второго этажей для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ 2 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25.	01.03.2022	
11.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала, ведущего в столовую менее 1,2 м (фактически 0,75 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ; п.п. 4.3.2, 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25	01.03.2022	
12.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала, ведущего в общий коридор менее 1,2 м (фактически 0,79 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ; п.п. 4.3.2, 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25	01.03.2022	
13.	Вспомогательные здания (здание складского назначения и гараж) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 6, 51, п. 4.4 СП 484.1311500 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"	01.03.2022	

14.	Территория и здания не имеют 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (отсутствуют сведения о наличии двух пожарных водоемов или гидрантов в радиусе до 200 м).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1, 10.3, 10.4 свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;	01.03.2022	
-----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке. При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент) в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента. При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору
Мястенкова Юлия Валерьевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«29» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Манучарян Артик Самвелович –
Директор ОАУСО «Боровичский дом интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«29» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____



(подпись)